

OBJEKT OCH HÄNDELSEBESKRIVNING.

Beskrivning av objektet.

Ett bostadshus på en mindre lantgård som ligger ca. 10 km. från brandstationen i X-stad. Huset är ett en och halvplans med källare med en bostadsyta på ca. 108 kvm. Huset är ca. 60 år och av träfasad och enkupigt taktegel på taket. Vinden på huset är öppen i hela husets längd. Uppvärmningen av huset är vedeldning i en panna märke X med ackumulatortankar.

Händelsen.

När flickan i huset var i stallet såg hon eldsflammar från taket. Sprang och hämtade fadern i huset som reste en stege och tog fram en vattenslang och försökte att släcka med utan resultat. Larmade räddningstjänsten som var på plats efter ca. 10 min. Vinden vid brandtillfället var 15 m/sek. Vid räddningstjänstens ankomst brann hela vindsplanet.

UNDERSÖKNING:

Omständigheter.

Vid undersökningen av branden har mannen i huset eldat upp underlagspapper i buntar som han använt när han målade i källaren. Annars är vedeldning den primära värmekällan. Vid kontroll av eldstad och rökkanalen så har branden startat ca. någon meter från skorstenen under taktegel. En stark teori är att pappersflak har följ med vid eldningen upp i rökkanalen som sedan i den fläkt som sitter monterad på toppen slås sönder och pappersflak med glöd hamnat under tegelpannorna i den starka vinden. Det finns ingen annan naturlig orsak till branden. Murstocken är provad av sotare med en liten spricka som inte kan vara orsak till händelsen. När jag kontrollerade runt skorstenen ser det helt och man ser att branden inte startat i närheten av skorstenen. Hela vindsplanet är angripet av branden, men inte våningarna under. Det tyder på att branden har brunnit ett tag innan upptäckt. Huset har 3 st. fungerande brandvarnare, en på varje våningsplan.

Brandorsak

Mycket trolig orsak är pappersflak som följ med upp i skorstenen vid eldning av undelragspapperet som sedan trasats sönder av fläkten på skorstenen och hamnat under taktegel.

SAMMANFATTNING-ERFARENHETER-UTLÅTANDE

Man skall inte elda något annat än det som rekommenderas för eldstäder. (samtal med sotarmästare)

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Besök på platsen, samtal med rä-ledare.