

## **OBJEKT OCH HÄNDELSEBESKRIVNING.**

### **Beskrivning av objektet.**

En och halvplansvilla som ligger i utkanten av X-by byggd på 60-talet i trä och tegel på tak. Villan var för tillfället såld och tom på möbler. Totala ytan är ca. 100 m<sup>2</sup>. Torpargrund under hela fastigheten. Objektet ligger ca. 12 km. från räddningstjänsten.

### **Händelsen.**

En anställd på företaget Y upptäckte att det rök från altanen på den aktuella villan. Han sprang dit och såg rök inifrån villan. Larmade räddningstjänsten som fick info. om att det inte fanns någon hemma vid tillfället. Undertecknad som var rä-ledare var först på plats och konstaterade att fastigheten var rökfylld. Inväntade styrkan som gick in med rökdykare och fann öppen eld i hallen i fastigheten. Släckte branden snabbt och ventilerade huset.

Personen som mötte upp mig trodde att branden var på altanen som ligger bakom huset. Jag krossade en ruta i altandörren samt bröt upp densamma för att springa in med handbrandsläckare men fick backa pga. röken.

## **UNDERSÖKNING:**

### **Omständigheter.**

Vid undersökningen som gjordes ihop med polisens tekniker konstaterades att brandorsaken är den halogenlampa som hittades ansluten till elnätet. Lampan har legat med glaset nedåt mot golvet. Kartongmaterial hittades intill lampan. Det är troligtvis en 250 watts lampa.

Materialet är beslagtogs av polisen för analys.

### **Brandorsak**

Halogenlampan i garderoben som varit ansluten till elnätet. Lampan har legat med glaset ner mot brännbart material.

## **SAMMANFATTNING-ERFARENHETER-UTLÅTANDE**

Tidig upptäckt av brand är av avgörande betydelse hur stora skadorna blir. Detta fallet är tidig upptäckt och en snabb insatstid av räddningstjänsten avgörande när ingen finns hemma och kan göra en insats själva.

Detta är ett typexempel om man vill starta en brand med viss fördröjning. En totalskada i detta fallet, blir svårt att finna en brandorsak som kan fastställas.

### **Underlag och förutsättningar för utlåtandet.**

Undertecknad var rä-ledare, fotodok. Utredning med polisens tekniker.