

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om brand i ladugård kom först in som att det enbart var lite rök från stalden av byggnaden. Ägaren gick in med en trädgårdsslang för att göra ett släckförsök. Då han kom in i byggnaden såg han att det brann runt en värmelampa som var placerad vid en äggkläckningsmaskin. Då han kom in spreds branden till taket på stallbyggnaden och vidare in i ladan. I byggnaden fanns ett tjugotal kycklingar som blev kvar. Vid räddningstjänstens framkomst efter cirka 15 minuter var hela byggnaden övertänd taket samt några väggar på väg att rasa in, utvändigt släckning. Bevakning av deltidskåren i Xby till klockan 02:00

UNDERSÖKNING

Branden har startat i hö runt en äggkläckningsmaskin på grund av strålningsvärme från en värmelampa som var placerad vid denna maskin, avståndet till brännbart material har varit för kort.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till övriga byggnader på tomten föreligger.