

HÄNDELSEFÖRLOPP

I en lägenhet i ett parhus i ett plan bor en autistisk man född -82. Denne har under en tid inte tyckt att det blir varmt i lägenheten som består av två rum och kök, fastigheten förvaltas av Xstads bostadsbolag. Mannens mor intygar att det inte varit mer än ca. 16 grader varmt i lägenheten nu när en köldknäpp slagit till. Mannen har under natten frusit och kom på att han skulle sätta värmeljus under sängen för att få det lite varmare. Sagt och gjort han tände värmeljus under sängen la sig ner och somnade, vaknade av att sängen brann. Han blev rädd att grannen som förövrigt också är autistisk skulle komma till skada så han bar den brinnande sängen till altandörren och hivade denna på altanen. Nu ville det sig så illa att när han kastade ut sängen antändes gardinerna ovanför dörren. Dessa var av nylon och brann snabbt upp och turligt nog orsakades inga ytterligare brandskador av detta eftersom gardinresterna självslocknade. Mannens mor kom till platsen och började spola sin brännskadade son med vatten samt kallade på ambulans. Ambulanspersonalen ringde räddningstjänsten som kollade att inga brandhårdar fanns kvar. Mannen togs in på IVA Xstads sjukhus för sina skador.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen hittades sju (7) värmeljus i anslutning till den plats där sängen stått. Dessa hade placerats på ett fat och då sängen inte var särskilt hög har den antänts av strålningsvärmens från ljusen. Mannen vaknade av att madrassen brann. Brandvarnare fanns i lägenheten, Xstads bostadsbolag har installerat sådana i alla sina lägenheter, denna brandvarnare saknade dock batteri. Hade denna fungerat hade mannen säkert blivit varnad tidigare och skadorna blivit mindre. Räddningstjänsten larmades inte till branden utan endast för att kontrollera att inga brandhårdar fanns kvar.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning inom egna fastigheten samt till omgivande byggnader, risk för rökspridning som kunnat skada människors liv & hälsa