

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Larm till räddningstjänsten Xby klockan 15:15:29 om brand i Ybys gamla skola. Vid räddningstjänsten Xbys framkomst klockan 15:26:55 såg man lågor som slog ut genom fönster i hallen till fastigheten. Zstad var också larmade och ankom brandplatsen klockan 15:30:30. Rökdykare sattes in och branden slogs relativt snabbt ner. Fastigheten genomsöktes och på övervåningen hittades en avliden hund. Hunden hittas klockan 15:41:43, och ägaren kommer hem klockan 15:53:30. Klockan 15:54:41 finns fortfarande glödbränder kvar och restvärdesledare kontaktas. Klockan 17:36:12 beslutas att 324 samt 2 man blir kvar under natten för bevakning.

## **UNDERSÖKNING**

Objektet är ett 2 1/2 plans trähus med bjälklag i trä utvändigt klätt med stående brädfördring, insidan flera gånger ombyggt med sänkta tak invändigt tilläggsisolerat (dubbla väggar ). Hela fastigheten som är på cirka 360m<sup>2</sup> är svårt skadad av värme och rök. Djupast brandskador uppvisar hallen på nedervåningen, där också startplatsen för branden kan hittas. Branden har startat i ett vägguttag i vilket överledning skett detta har medfört att glödbrand har startat i väggen denna har flammats upp och antänt en kartong med kläder som varit placerad mot uttaget. I omedelbar närhet till denna kartong har en byrå varit placerad, dessutom finns en hatthylla med upphängda kläder i närheten av byrån. Hela fastigheten är skadad av rök och värme.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Ingen risk för spridning utanför den egna fastigheten, heller ingen risk att någon skulle kunna bli skadad av rökspridning från fastigheten.