

Erfolgreiche Brandbekämpfung im Nordhafen

Lyckosam brandbekämpning i nordhamnen.

Branden inträffade lördagen den 30 juni 1990 strax före kl 0700 hos BASF i Ludwigshafen vid floden Rhen.

En tankbåt lastad med bensin hade angjort hamnen vid 8-tiden kvällen före. När branden började fanns det c:a 400 kubikmeter kvar att pumpa ur. Båten var 110 meter lång och 9,5 meter bred och hade 16 tankfack.

Därefter följer en beskrivning av oljehamnen med dess brand- och miljöskyddsanordningar. Fyra skumkanoner kunde köras samtidigt, och man hade ett förråd av skumvätska på 50 kubikmeter.

Branden blev våldsam. 50 kvadratmeter däcksyta fläcktes upp, och lågorna steg till 200 meter. Förskeppet sjönk.

Industribrandkåren fick ta första stötet. Man var många därför att explosionen inträffade strax före skiftbytet. Man larmade yrkeskårerna i Ludwigshafen och Mannheim.

En utförlig redogörelse över släckningsarbetet gång följer så. Som mest var man 142 brandmän med 42 fordon och 4 båtar.

Förplägnads- och sjukvårdstjänsten löstes genom BASF. Förstärkning med skumvätska mm vållade inga problem tack vare det goda personalläget.

Det gick åt c:a 70 kubikmeter skumvätska och 6 ton släckpulver.

Erfarenheter:

Den stora personalstyrkan bidrog till ett lyckat slut.

Det var kvalitet på industribrandkåren.

Underhållstjänsten var bra, BASF ordnade detta.

Länsor (bubbelspärar) för oljeutsläpp måste skyddas.

Brandvattenförsörjningen ett problem.