

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

Anledning till undersökning

Larm om brand i skolmatsal.

Undersökningen utförd av

Kriminalinspektör Conny Pettersson och brandmästare Ragne Hanning.

Branden

Räddningstjänsten larmades genom ett automatiskt brandlarm till skolan klockan 01.04. Räddningstjänsten var på plats klockan 01.10, under ledning av brandmästare NN. Brandlarmet var direktkopplat till räddningstjänstens Sambands- och Ledningscentral. Sektion 3 hade utlöst. Det var källaren i matsalsbyggnaden. Räddningstjänsten fick samtidigt in telefonlarm från skolan då en "kille" uppgav att det brinner i källaren under scenen.

Vid framkomsten hade ca 250 ungdomar utrymt matsalen. Det visade sig att gymnasiet hade ordnat disco inför jullovet. Några ungdomar hade uppträtt mycket rådigt genom att dela upp sig på så vis att någon såg till att utrymning av lokalerna skedde. Detta genom att använda en högtalare på scenen. Några andra försökte släcka branden med handbrandsläckare som de hittat i lokalerna. De lyckades på detta vis fördröja brandförloppet så att räddningstjänstens rökdykare hann släcka innan brandspridning skedde. Rökdykarna kunde snabbt släcka branden i källaren, därefter vidtogs rökventilation.

Undersökningen

Skolans matsal är byggd som en separat byggnad skild från övriga skolan. Byggnaden är i ett plan med källare och restaurangkök. Den rymmer ca 250 elever. Brandplatsen i källaren visade sig vara ett 10 kvm stort utrymme. Där finns två stora träskåp, diverse möbler. Ett stort antal "flyttkartonger" av papp låg hopvikta. En del av dessa hade brunnit. På ett annat ställe låg dukar av plast, dessa hade också brunnit. I utrymmet finns dessutom en elcentral som är skadad av värme. På golvet ligger två handbrandsläckare, en kolsyresläckare och en skumsläckare. Båda är tömda.

Från källarutrymmet leder en trappa rakt upp till scenen och matsalen. Det finns ingen dörr eller annan avskiljning mellan källarutrymmet och matsalen/scenen.

Brandorsak

Branden är anlagd

Det finns två brandhärddar. Det finns inget samband mellan dessa brandhärddar.

Erfarenhet

Denna brand hade kunnat få ett allvarigare förlopp. Men "festkommittéen" lyckades genom ett rådigt ingripande utrymma 250 dansande gymnasieungdomar. Dessutom försökte de att släcka branden i källaren trots både rök och värme. Dessutom borde det finnas en avskiljning (dörr) mellan trapphus och scen.

Dessa ungdomar har förslagits få Svenska Brandförsvarsförningens diplom/plakett för rådigt ingripande. Detta delades ut vid gymnasieskolans avslutning i juni, inför alla kamrater. Vad de fick var SBF:s plakett och diplom för "rådigt ingripande" samt av försäkringsbolaget en resecheck på 2 500 kronor vardera.

Foto

Ungdomar bekämpade branden med handbrandsläckare i väntan på räddningstjänsten.

