

## **BRANDUTREDNING**

### **Anledning till undersökningen**

Upprepade automatlarm med tillbud under våren 19xx.

### **Undersökningen utförd av**

Bl a Ragne Hanning brandmästare.

### **Branden/tillbudet**

Under våren 19xx har räddningstjänsten i X-by fått rycka ut på automatiskt brandlarm till äldreboendet. Vid flera tillfällen har förvirrade dementa boende laddat upp en trave papper på spisplattan och sedan dragit på spisplattorna. Detta kunde inte få fortgå då risken var överhängande för en allvarlig brand.

### **Undersökningen**

Brandsynförrättaren på det aktuella objektet och undertecknad diskuterade lämplig åtgärd. Vi bestämde därför tid med föreståndaren för ett sammanträffade på platsen. Föreståndaren var mycket väl införstådd med problemet och då hon är en handlingskraftig person hade hon löst problemet vid vårt möte.

### **Åtgärd**

Spisarna var av typ trinett spisedel med tre vred -två till plattorna och en till timer. Dumt nog enligt föreståndaren satt dessa tre knappar i rad. En förvirrad person vrider på alla knappar och på det viset kommer även timern att vridas på. Se foto.

Det hela löstes på det viset att timervredet togs bort och lades i skåpet ovanför spisen. detta för att anhöriga skulle kunna använda plattorna och koka kaffe m.m.

Och se, okynneslarmen slutade tvärt! !

### **Foto**

Bilden visar den aktuella trinettspisen. Det högra vredet är timer.

