

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet i flerbostadshus

En person omkom

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Leif Ericsson, Brandförsvaret m fl.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Telefonlarm inkommer till brandförsvaret kl 06.50 om brand i lägenhet i bostadshus. Styrkor skickas till adressen. Vid framkomsten konstateras brand på nedre botten i gathuset i lägenhet som endast vetter mot gården. Kl 07.11 meddelas från platsen att branden är nedslagen och eftersläckning påbörjas. En person är förd till sjukhus. För övrigt se anmälan från första radiobil samt polisteknikernas utredning som bifogas.

BRANDFÖRLOPP

Branden har med största säkerhet startat i köket alldeles intill gasspisen och kylskåpet. På grund av djupa kolningsskador friläggs golv- och takbjälklagen i lägenhetens kök. Förutom köket som är kraftigt brandskadat finns också mindre skador i intilliggande matvrå.

För övrigt se anmälan och utredning från polismyndigheten.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Se rapport från polismyndigheten sid 2.

SLUTSATS

Branden har inte med säkerhet kunnat fastställas. Det finns två tänkbara anledningar.

1. Något brännbart material har antänts av låga på gasspisen.
2. Kallflytning i klämd kabel till kylskåp.

Foto

Kylskåpet med trasig sladd.

