

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På söndagen, kl 14.42, larmades räddningstjänsten om en lägenhetsbrand. Vid räddningstjänstens framkomst, kl 14.46, brann det kraftigt från en lägenhet och trapphus på andra våningen.

En rökdykargrupp gick in och släckte branden. Samtidigt evakuerades två personer via utskjutsstege från lägenheten mitt emot.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en äldre trevåningsbyggnad, bild 1. I den aktuella trappuppgången finns fyra lägenheter, en ordernsal till en loge samt ett mindre företag som sysslar med TVreparationer. Den aktuella lägenheten bestod av två rum och kök, en mindre hall och en toalett.

UNDERSÖKNING

Branden har börjat i köket och spritt sig till trapphuset och övriga lägenheten. Tak och väggar bestod av träpanel. Lägenhetsdörren var en spegeldörr. Köket blev kraftigt brandskadat, bild 2. Innehavaren hade satt på en spisplatta och på denna en flottyrgräta med olja i. Efter ett tag upptäckte innehavaren att det brann på spisen. Han försökte släcka branden med ett täcke, han gjorde två försök men misslyckades, varvid han larmade räddningstjänsten och sprang därefter ut ur lägenheten, men stängde inte dörren efter sig, så branden spred sig till trapphuset, bild 3.

SPRIDNINGSRISK

Branden har spridit sig till trapphuset och hade inte räddningstjänsten släckt branden så hade den spridit sig till den andra lägenheten.

