

# **BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL**

## **ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i pizzeria

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD**

Klockan 10.00-14.30 av kriminalinspektören Jörgen Id med biträde av kriminalinspektören NN och brandingenjören Ulf Erlandsson.

## **UTGÅNGSLÄGE**

Brandplatsen är avspärrad.

## **UNDERSÖKNING**

Branden är anlagd. I köket, det mest brandskadade utrymmet, påträffades tre 10-liters plastdunkar. Två av dessa var fyllda med bensin och den tredje var innehållt uppbrunnet och dunken till hälften uppbrunnen. Intill två dunkar påträffades papper, ett stearinljus och två långder från en veke till ett stearinljus. I soporna intill dunkarna påträffades en brandskadad tändsticksask. Alla ytor i köket är brandskadade och belagda med en fet beläggning. Brandskador och feta beläggningar finns även under stolar och bord. Beläggningen avsätts då petroleumprodukter brinner. Inga inbrytningsskador finns. Alla lås och dörrar som går till pizzerian är intakta. Alla fönster, förutom en inneruta i köket, är intakta. Allt tyder på att gärningsmannen fått tillträde med nyckel.

## **SLUTSATS**

Någon / några har hållt ut bensin på köksgolvet. Invid två golvplacerade dunkar (fyllda med bensin) har stearinljus och papper placerats för att arrangera en fördröjd tändning. Detta har dock misslyckats då den uthållda bensinen gasade och tände på relativt kort tid efter det att stearinljuset tändes.

Gärningsmannen / männen har i detta läge haft en otrolig tur då han / de kunnat lämna platsen innan de själva blev en del av branden då gaserna kryper in i kläder och vid antändning tänds den omedelbart. Branden har varit intensiv men kortvarig p g a syrebrist.

Branden är släckt av räddningstjänsten på ett föredömligt sätt.