

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Automatiskt brandlarm, med utbruten brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Lördagen den xx-xx-xx, kl. 19.53, inkom ett automatiskt brandlarm till X Brandkår om en brand på hotell. Station C larmades till platsen (en släckbil och en stegbil, 5+2 personal). Vid framkomst klockan 19.57, kunde konstateras att det brann i ett utrymme innehållande kopieringsmaskin samt OH-apparater m.m. Branden släcktes med hjälp av rökdykare och brandröken ventilerades ut med hjälp av fläktar.

UNDERSÖKNING

Vid undertecknads framkomst var branden släckt. Branden hade börjat i en kopieringsmaskin som stod i ett låst utrymme i kontorsdelen. Bredvid kontorsdelen finns hotellets restaurang samt matsal. Dessa utrymmen blev lindrigt rökskadade. Kopieringsrummet hade kraftiga brand-, rök- och sotskador, och korridoren utanför hade rökskador. Branden kunde hållas inne i kopiatorutrymmet, tack vare snabbt larm och snabb insats. Inga människor kom till skada. Själva hotelldelen ligger inte i samma utrymme, så det blev inte aktuellt med utrymning av hotellgästerna.

Branden har med största sannolikhet börjat i högra delen av kopieringsapparaten, ungefär mitt på densamma, i kopiatorns elkrets. Kopiatorn var av märket xxxxxx. Cirka tre år gammal. Strömkabeln in till kopiatorn var intakt, och kopiatorn var strömförsedd. Om kopiatorns strömställare var påslagen vid brandutbrottet gick ej att fastställa. Enligt uppgift från personalen, är det brukligt att kopiatorn slås ifrån på fredagseftermiddagen. Om så var fallet den här gången gick det ej att få klarhet i. På golvet nedanför kopiatorn fanns det kolnade papper och nedsmält plast från densamma. Ingenting tyder på att branden skulle ha börjat i golvnivå. Pappersmagasinet var laddat med mycket papper, som delvis var förkolnat. Det fanns ej heller tecken på att papper skulle ha fastnat i maskinen under gång. I detta fallet får man nog "skylla" på elfel av något slag.

SLUTSATSER

Det automatiska brandlarmet, samt en snabb insats av brandkåren, har i detta fall förhindrat en storskada.