

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i restauranglokal, pizzeria.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 23:19:55 om brand. Larmet inkom till SOS-alarm, som telefonlarm 112. Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten till skadepplatsen konstaterade räddningstjänsten fullt utvecklade rumsbrand med kraftiga lågor som slog ut genom fönstret. Fönstren i ovanförhängande lägenhet hade spruckit p.g.a. hettan. Rökdykare angrep branden via huvudentrén in till restaurangen. Kl 02:38:53 blossade branden på nytt upp igen, förmodligen beroende på att det fanns bensin kvar i plastdunken och att bensinångorna sökte sig till någon kvarvarande glödhärd.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN/VERKSAMHETEN

Restaurangen är belägen i bottenplanet i ett fyra vånings flerbostadshus. Flera av de ovanförhängande lägenheterna har inglasade balkonger. Byggnaden är av betongkonstruktion med putsad fasad. Byggnaden klassas som en Br 1 byggnad.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat genom att någon hade hållt ut brandfarlig vätska och anlagt branden.

SPRIDNINGSRISK

Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till hela huset förelåg.
Risk för brandspridning till hela huset förelåg.

SLUTSATS

Tre personer dömdes i tingsrätten för grov mordbrand.