

ANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kontorsbyggnad och garage 40-50 meter från kontorsdelen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Polispatrullen AA och BB, Polismyndigheten, xx-xx-xx klockan 01.38 samt intervju med insatsledare NN av brandutredare Per Ahlberg.

HÄNDELSEN

Stort larm på huvudstation klockan 01.38 den xx-xx, brand i kontor. Från station åker bilarna 201, 202, 204, 210 och 218 med insatsledare NN. Under färden ut till brandplatsen meddelar SOS att en väktare finns på plats, han försöker släcka branden i kontorsrummet utifrån med en pulversläckare och lyckas. Garaget brinner fortfarande samtidigt ser han att ytterligare ett fönster är krossat på kontorsdelen och att det brinner innanför. Vid ankomst och efter en OBBO delas styrkan upp. Bil 201 gör en rökdykarinsats i kontorsbyggnaden och bil 202 släcker branden i garaget utifrån. C deltidstation kallas till huvudstation för beredskap.

UNDERSÖKNINGEN

I ett tidigt skede förstod vi att branden var anlagd så vi var mycket försiktiga i släckarbetet, för att ej förstöra några spår. I kontorsrummet finns en sten som har krossat rutan samt en trasig flaska och en hel flaska som används som molotovcocktail. Branden släcks i ett tidigt skede av väktaren, skadorna blir ej så omfattande. I köket har en molotovcocktail träffat diskbänken och krossats så att brandfarlig vätska runnit ner i underskåpet och antänt sopkärlet i plast. Även i köket påträffas en hel molotovcocktail med bensinluktande innehåll. Se bifogad ritning och foto.

SAMMANFATTNING

Ännu en gång inom en kort tid har detta företag drabbats av ett attentat. Tack vare att de hade inbrottslarm upptäcktes branden någorlunda tidigt men hade det funnits ett brandlarmssystem kopplats till SOS hade vi fått larm tidigare och skadorna blivit mindre. Detta företag har varit utsatt för attentat tidigare av djurvänsaktivister. Något som X-stad varit förskonade från förut men nu har de etablerat sig även i vår kommun.

