

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Anlagd brand i sjuksal.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN från polisen samt Lars-Ove Jansson från X Brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret från X fick larm via automatiskt brandlarm samt även inringt larm om brand på sjuksal avdelning 30 D. Vid framkomst möter sjukhuspersonal upp vid entrén och visar vägen till avdelning 30 D sal 15. Rökfyllt i sjuksalen samt korridoren utanför. Branden släckt av sjukvårdspersonal med handbrandsläckare. Ventilation av brandrök med brandförsvarets rökfläktar via fönster. Ingen utrymning av omkringliggande sjuksalar behövde utföras, då det efter undersökning visar sig att salarna är fria från brandrök.

BESKRIVNING AV OLYCKAN

En person, inskriven på sjukhuset, tänder eld på kläder i ett vådrum. Brandlarmet går igång. Personalen ingrep och släckte branden med en handbrandsläckare. Brandanläggaren omhändertogs av polisen.

ERFARENHETER FÖR BRANDFÖRSVARET

Sjukhuset är utrustat med automatiskt brandlarm med rökdetektorer i sjuksalarna, vilket gör att brandförsvaret får ett snabbt larm.

Utbildning av sjukhusets personal gör att vi snabbt blir visade till det aktuella brandrummet. Personalen ingriper på ett föredömligt sätt och släcker branden.

