

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i butik.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, X brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Lördag den xx-xx-xx, kl 11.00 inkommer larm om brand i skyltfönster i Y-butik. Vid brandkårens ankomst var branden fullt utvecklad i skyltfönstret och hotade att sprida sig in i butiken och upp efter fasaden till ovanliggande våning. Rökdykare angrep branden utifrån, och den kunde snabbt slås ned.

BYGGNADSTEKNISK UNDERSÖKNING

Byggnaden utgörs av ett kontors- och bostadshus i sex plan. Bjälklag bedöms motsvara brandteknisk klass A60.

BRANDFÖRLOPP

En förbipasserande observerade ett underligt ljusfenomen från en halloweenmask i fönstret, varefter öppna lågor snart slog upp. Personen larmade brandförsvaret direkt. En släckbil fanns av en händelse i närheten och var på plats efter bara några minuter. Redan då hade branden spridit sig till hela skyltfönstret och var på väg att sprida sig vidare. Branden kunde sedan snabbt begränsas och släckas av rökdykare genom ut- och invändig släckinsats.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades under brandförloppet där bland annat risken för utvärdig brandspridning via fönster i fasad kunde studeras. Allt tyder på att en lampa placerad i den brännbara dekoren antänd denna. Även uppgifter från vittnen på platsen styrker detta.

SLUTSATS

Branden har börjat i dekorationen i fönstret på grund av överhettning eller elektriskt fel.