

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ödehus den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kriminalinspektör NN med medverkan av Brandmästare Anders Nilsson, X Brandförsvaret.

UPPDRAGSGIVARE

Chefen för Spanings- och Narkotikaroteln.

UNDERSÖKNINGEN PÅBÖRJAD

Tisdagen den xx-xx-xx, kl 10.30.

UNDERSÖKNINGEN

Y-vägen 12-16 är ett äldre ödehus uppfört i stort sett öst-västlig riktning med 2 vinklar åt norr. Den är uppförd i ett och ett halvt plan i tegel. Taket är av träkonstruktion och på utsidan belagt med asbestcementplattor. Byggnaden är delad i två delar med tegelmur på andra våningsplanet.

Vid undersökningstillfället kunde konstateras att den primära branden varit i rummet i den nordvästra delens vinkel. Takets innersida var kraftigt kolat och golvet intill dörröppningen var genombrunnet med hål ner genom taket till köket i bottenplanet. Någon lukt av brännbar vätska förekom inte. Någon el fanns inte inkopplad i byggnaden. I byggnadens östra del i det övre våningsplanet fanns möblering som tydde på att huset utgjorde tillhåll för ungdomar. På bord och på golv fanns burkar från utbrända marschaller och rester av stearinljus och värmeljus.

BRANDSKADOR

Kraftiga brandskador i det nordvästra rummet på det övre våningsplanet med genombränning i kökets tak.

BRANDORSÄK

Branden har uppstått genom att någon varit oförsiktig med eld eller uppsåtligt anlagt den.