

## **UTREDARE**

Lennart Månsson.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i mangårdsbyggnad på gården X.

## **INSATSEN**

(Utdrag från skriftlig redogörelse av NN, Bf i X-stad). Insatsen sker på X-stads släckområde. Vid deras ankomst är hela byggnaden rökfylld. De möts av flickorna som talar om att ingen är kvar i huset. Rapporterar till SOS att alla är oskadda.

Taktik: Försök med invändig släckning via altan. Detta avbryts då risk för övertändning föreligger. Styrkan från X-stad anländer och ett gemensamt beslut tas om utvändig släckning, begränsning. Försök med övertrycksventilation görs i en av flyglarna, detta gör att man lyckas rädda en del lösöre. Senare blir även denna flygel övertänd. En byggnad ca. fem meter från huvudbyggnaden räddas.

## **BYGGNADEN**

Reverterad mindre herrgårdsliknande byggnad med två flyglar. Byggnaden är uppförd ca. xxxx. Renoverad på 19xx-talet. Stommen bestod av grova timmerstockar. Byggnaden kan betraktas som en enda brandcell.

## **UNDERSÖKNING**

Undertecknad var på platsen dagen efter och fick då kontakt med Bf. AA som visade var i området han hittat resterna av värmefläkten. (Han hade även hittat fotografier och negativ som hamnat under brandresterna.) Jag tog med fläkten och fotografierna, lämnade fläkten till polisen och fotografierna till ett saneringsföretag. Var även på besök på kommunkontoret för att få fram ritningar på byggnaden. Det lyckades inte att hitta några ritningar denna dag men efter några dagar hade kriminaltekniker BB fått dem i sin hand.

## **SAMMANFATTNING**

Taktiken att övertrycksventilera den ena flygeln såg till en början ut att fungera, men spridningen av branden skedde under taktäckningen vilket gjorde att även denna del blev helt överland. Däremot fick man ganska gott om tid att bära ut lösöre från nämnda flygel. Taktiken att begränsa branden till boningshuset fungerade. Det blev en totalskada som kommer att kosta någonstans kring x miljoner.