

ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN

Anlagd brand på vårdhem.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN Polisen, samt i efterhand av Lars-Ove Jansson, brandförsvaret.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Deltidskåren i X-stad fick larm om undersökning efter brand på vårdhemmet X. Branden var släckt vid brandförsvarets framkomst av personalen på vårdhemmet. Internt brandlarm finns i byggnaden, men det hade inte löst ut. Personalen fick vetskap om branden av brandanläggaren själv, och kunde därefter ingripa och släcka branden. Brandförsvarets uppgift blev att undersöka om branden spridits sig in i väggen. Efter visst rivningsarbete kunde det konstaterats att branden var släckt. Se vidare polisens rapport.

ERFARENHETER FÖR BRANDFÖRSVARET

I det här fallet var det tursamt att byggnaden ej används som boenderum. I den aktuella byggnaden fanns det visserligen ett internt utrymningslarm, men det var bara rökdetektorer i utrymningsvägar dvs. trapphuset. Brandutbildning för personal är viktig på den här typen av boende. I det här fallet hade personalen handlat snabbt och släckt branden. Någon utrymning var det inte frågan om eftersom händelsen ägde rum nattetid och byggnaden används endast dagtid.