

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, flerbostadshus, lägenhet, matlagning.

## OBJEKTET

Äldre renoverat fyrfamiljshus, bjälklag i trä samt fasaden.  
Torpargrund med vind. Taket av plåt. Ingen brandvarnare eller släckutrustning finns i fastigheten.

## BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

## BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Lägenhetsbrand

Larmtid: kl. 20:39

Framkomst: kl. 20:44

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm

Ambulans

Bf-3 Bm

### Före framkomst

Lägenhetsinnehavaren skulle laga mat och satte på spisen. En stekpanna med något i (ej identifierad mat) samt en skärbräda låg delvis över stekpannan. Lägenhetsinnehavaren gick och lade sig i ett annat rum och senare hördes konstiga ljud från köket. Lägenhetsinnehavaren gick till köket och ramlade innan han nådde spisen och blev liggande på golvet med fötterna mot spisen. En granne upptäckte att det flammade i ett fönster på våning två. Grannen sprang till brandlägenheten och bultade på dörren, men ingen svarade. Grannen knackade på hos lägenhet som är under brandlägenheten. Det visade sig att denna personen hade en nyckel till brandlägenheten. Läste upp och såg mycket rök, det brann på spisen. Personen släckte branden, ett skärbräda och matresterna. Sedan lades brandresterna i diskhon.

### Vid framkomst

Räddningsledaren rusade upp till lägenhetsdörren och kikade in. Räddningsledaren såg att det låg en man på golvet. Rökdykarna trängde in och hämtade mannen. Ambulanspersonalen tog hand om mannen och förde honom till sjukhuset för kontroll, han fick lämna sjukhuset efter kontroll. Rökdykarna kontrollerade spisfläkten och spisen så att inte branden hade spridit sig. Brandgasfläkten tryckte ut brandröken.

## UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad samt fastighetsägaren anlände till brandplatsen kl. 10:15. Lägenheten var städad när undersökningen genomfördes. Spisen hade fyra plattor. Den innersta till höger har varit aktiverad (kan ej se vilket värmeläge). Kakel i höjd med spisen hade brännmärken. Fläktens undersida har plastdetaljerna smält. Branden har stannat på spisen. Skärbrädat hittades i soptunnan på gården.

## SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning till lägenheten. Brandbelastningen är skärbräda och matresterna. Rökspridning till hela lägenheten.

## SLUTSATS

- Brand i stekpannan med matrester som har antänt ett skärbräda om delvis låg över stekpannan.
- Brand, undersida spisfläkten. Branden har stannat i fläkten.

## ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Hela fastigheten saknar brandvarnare. Branden har med stor säkerhet upptäckts på ett tidigt stadium, med mindre skador som följd.

#### **FÖRKORTNINGAR**

BM = Räddningsledare

Bf = Brandförman heltid

Bm = Brandmän

BfD = Brandförman deltid

BmD = Brandmän deltid