

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Tillbud villabrand X-gatan i X-stad, den xx-xx-xx kl 12:38.

UNDERSÖKNINGEN

Utförd av Tommy Broholm.

OBJEKTET

Enfamiljsvilla i 2 plan, cirka 100 kvadratmeter/plan. Träbjälklag, utvändigt klätt med fasadtegel. Öppet trapphus mellan våningsplanen.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Familjen lämnade hemmet vid 9.30-10 tiden och glömde då ljusen på köksbordet. En granne till familjen, som räfsade löv i sin trädgård, hörde brandvarnarna, 2 st, såg att det rök i villan och larmade räddningstjänsten. Se vidare insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN

Det var lätt konstaterat att glömda ljus orsakat tillbudet. Ljusstaken var utbränd och brandskador fanns på duk och bordsskiva.

ERFARENHET

Vi kan inte nog informera om vikten att släcka ljus, använda rätt sorts ljusstakar. Inte ha vitmossa och liknande i ljusstakarna.

KOMMENTAR

En fungerande brandvarnare, varnar inte bara de boende i lägenheten, utan som i det här fallet även uppmärksammar grannar på att något hänt. Tack vare den uppmärksamme grannen inskränkte sig skadorna till en svedd bordsskiva och lite lätt rök i fastigheten.