

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Björn Totting.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 12:42 konstaterades följande: Fullt utvecklade brand i häktescell. 1 person kvar i cellen.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykarinsats med befintlig centrumslangrulle för omedelbar livräddning och släckning. Brandgasventilation av korridor och därefter förflyttning av övriga intagna (5st) till rökfri miljö. Den brand- och rökskadade personen i cellen samt 13 personer till sjukhus för kontroll av rökskador.

Brandförlopp

Brand hade anlagts i skumgummimadrass, som ställts mot celldörren. Automatlarmet hade utlöst. Personal försöker efter, enl uppgift, 2 min att släcka och undsätta den intagne. Bedömer att detta ej går utan stänger celldörren i avvaktan på brandkår. Branden utvecklas i cellen. Rökspridning till angränsande celler och till korridor.

Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till cellen. Rökskador i korridor och angränsande celler. Mannen i cellen som räddades från toilettutrymmet i cellen brännskadades och rökskadades. Ca 13 personer utsattes för röken och kördes till sjukhus för kontroll.

Spridningsrisker

Risk för brand- och rökspridning samt för människors liv förelåg. Se bifogat brandriskutlåtande.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning i direkt i direkt anslutning till branden.

Platsbeskrivning

Häktesavdelning inrymt på 3 e vån i polishuset.

Primärbrand

Brandstart i skumgummimadrass uppställd mot celldörren.

Brandorsak

Anlagd brand.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Trots larmorganisation påbörjade personalen ej kontroll av branden förrän enl uppgift efter ca 2 min. Personalen bedömde det ej Som möjligt att undsätta den intagne och försöka släcka branden utan avvaktade brandkårens ankomst. Häktescellerna är EJ utförda som egna brandceller ventilationstekniskt, varför rökspridning sker till angränsande celler. Byggnadsstyrelsen är myndighet för statligt byggande. En mycket snabb rökdykarinsats med bef släckutrustning räddade livet på den intagne. Sjukvården vill EJ skicka sjukvårdsgrupp till häkteslokaler, utan samtliga utsatta för röken fick med stort säkerhetspådrag köras till sjukhus för kontroll av rökskador. Säkerheten för egen personal vid insatser på häkten bör beaktas.