

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i bostadslägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

NN, polisens tekniska rotel  
Kenneth Möller, brandförsvaret

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

En brand bland många andra. Brandförsvaret får larm kl 22.02 lördag kväll om förmodad brand. Vid framkomst påträffades en person död i lägenheten, branden har nästan självslocknat och endast små glödhärdar släcktes av brandförsvaret.

## **BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING**

Fastigheten är ett bostadshus i 6 våningar, bjälklag dvs golv motstår brand i cirka 60 minuter. Dörrar mot trapphus saknar helt brandmotstånd. Även väggar mellan lägenheter har ett brandmotstånd på cirka 60 minuter.

## **SLUTSATS**

Iakttagelserna talar för att kläderna av någon anledning fattat eld i anslutning till spisen. Personen har fallit i det läge han anträffas. De brinnande kläderna har sannolikt sedan antänt köksdörren. Några tecken eller iakttagelser som talar för att branden skulle förorsakats av annan person har inte gjorts.