

OBJEKT

En sommarstuga som är permanentbyggnad, byggnaden har fått bygglov den zz-zz-zz för att göras större. Nuvarande byggnad är $6 \cdot 4 = 24 \text{ m}^2$ och skall bli $11 \cdot 8 = 88 \text{ m}^2$. Nuvarande byggnad är uppförd i trä med taktäckning papp. Uppvärmningen är direktel. Flera mindre byggnader fans på tomten och en husvagn.

HÄNDELSEN

Före framkomst

Ägaren lämnade villan ca kl.19:00 och återkom strax före Kl. 01:30. Ägaren observerade att ytterbelysningen ej lyste vid hemkomsten. När ägaren öppnade entrédörren så slog lågor och brandrök ut och övertändning kom. Ägaren och frun chockades, men kunde larva 112.

Vid framkomst

Fastigheten var övertänd och taket var genombrunnet åt sjön. En friggebod som var inredd till bostad låg ca 5-7 meter från brandobjektet. Strålningsvärmen var ej stor, på grund av att taket genombrändes. Ett fritidshus låg på ett avstånd på 50 meter, var ej hotad. Branden släcktes och bevakades, tills ägaren tog över ansvaret. CB kom till brandplatsen.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände brandplatsen två dagar senare kl. 13.50. En liten del av väggen till höger om entrédörren fanns kvar samt de nedersta trappstegen av entrétrappan. Brandstiftaren kan ej konstateras. Mesta brandskadan finns gavel åt öster. Syllan var borta och av golvet återfanns enbart mindre rester. Kan ej utesluta att brandstartsområdet är den östra delen av byggnaden. På marken hittades skåpet för inkommande el. Huvudsäkring var 16 A, br mätartavlan och övriga säkringshållarna var smälta och brandskadade. I brandresterna hittades och undersöktes en treplattors spis med ugn, kylskåp, köksfläkt och en takfläkt. Kan ej påvisa någon brandstiftare av de uppräknade elförbrukarna. På marken finns många elkablar till de olika byggnaderna. Inga skador på kablarnas skarvdon påvisas.

SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning till övriga byggnader.

SLUTSATS

Kan ej utesluta den östra delen av fastigheten som brandstartsområde.

Kan ej fastställa brandstiftaren.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Brandvarnare ska finnas i varje byggnad där människor kan tänkas övernatta. Räddningsverkets allmänna råd.

FÖRKORTNINGAR

CB = Chef i beredskap

BM = Släckningsledare

Bf = Brandförman

Bm = Brandmän