

HÄNDELSEFÖRLOPP

Lägenhetsinnehavaren skulle bjuda in en granne på mat, skulle sätta på plattan med potatis, men vred av misstag på en annan platta på vilken en stekpanna med olja stod. Gick därefter och la sig på sängen för att lösa korsord, somnade och vaknade av att brandvarnaren (som fastighetsbolaget nyss delat ut) tjöt. Rusade upp och orkade kväva branden i stekpannan, men då hade branden redan spridit sig till skåp och fläkt ovanför spisen. Vid räddningstjänstens ankomst klockan 14.28 brann det i köket. Rökykare sattes in och kunde relativt snabbt slå ner branden. Endast brandskador i köket, övriga lägenheten rök- och sotskadad. Restvärdesarbetet insattes klockan 15.00 och pågick ett par timmar.

UNDERSÖKNING

Då jag kom till brandplatsen hade saneringsfirman redan varit där och påbörjat sitt arbete varför inte så mycket fanns att se, så jag fick gå på muntliga uppgifter. Lägenheten var belägen på plan 2 i ett hus med 3 våningar. Rökluft hade trängt upp i ovanförliggande lägenheter, i dessa hade "rökätare" installerats.

SPRIDNINGSRISKER

Om släckning ej skett bedöms risken för brandspridning till lägenheter på våningen ovanför via framför allt fönster som mycket stor. Stor risk för rökspridning via trapphus och fönster samt ventilation hade kunnat skada människors liv och hälsa.