

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 02:52 konstaterades följande: Fullt utvecklade brand i en husvagn på plats nr X. En kvinna uppgavs ha räddats ut ur vagnen av en väktare.

Räddningstjänstens åtgärder

Branden släcktes ner och angränsande husvagnar och tält kylades samt kontrollerades. Ytterligare en brand i en annan husvagn på annan plats i området upptäcktes och släcktes.

Brandförlopp

Brandförloppet beskrevs av personer på plats som snabbt. Kvinnan i den först antända husvagnen hann knappt räddas ut innan branden blev mycket kraftig.

Skadeomfattning

1 husvagn på plats nr X blev totalt uppbränd. Angränsande husvagnar och tält fick mindre värmeskador. 1 husvagn på plats nr Y fick begränsade brandskador. Inga personskador.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning till angränsande husvagnar och tält förelåg.
Risk för människors liv förelåg.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Campingplats med blandat husvagnar och tält.

Primärbrand

2 primära brandplatser i vardera 1 husvagn.

Brandorsak

Anlagda.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

På grund av det mycket snabba brandförloppet i en husvagn samt med de extra risker som gasolflaskor och gasolinstallationer utgör, bedöms dessa bränder kunna utgöra ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa, såväl för de personer som finns i husvagnarna som för brandpersonal och åskådare i ett första skede.