

## **HÄNDELSEN**

Larm till räddningstjänsterna i A-by och B-by om brand i sommarstuga klockan 19:43:00 vid A-by. Vid ankomst klockan 19:50:16 sågs lågor slå ut från husets västra gavel, branden slås ner och insatsen avslutas klockan 21:10:00. Då branden upptäcktes rusade en man till huset för att försöka få ut en hund som fanns därinne. Detta lyckades till slut men man fick göra konstgjord andning och hjärtmassage på hunden innan den kvicknade till, hunden fördes senare till veterinär där den fick kvarstanna för vård.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid undersökningen kunde konstateras att brandställen varit vid en genomföring till ett rökrör från en kamin, ett hål hade sågats i väggen och ett oisolerat rör hade dragits ut genom denna vägg. Vid eldning i kaminen hade röret blivit så varmt att väggen antänts. Primärbrandområde är väggen med genomföringen. Fritidshuset är totalskadat.

## **SPRIDNINGSRISK**

Ingen risk för spridning till omgivande bebyggelse föreligger med tanke på husets konstruktion, finns heller ingen risk för att rökspridning skulle kunnat skada människors liv / hälsa.