

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Dödsbrand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och ett antal tekniker från polisen.

OBJEKTET

En 1-plans villa m. källare. Stomme i trä med beklädnad av tegel och tak pannor. Källare gjuten i betong. På tomten fanns också friggebod, garage och två bilar.

HÄNDELSEN

Larm om villabrand inkom till räddningstjänsten kl. 04:36. Är en granne som larmat efter man har vaknat av att huset skakade man går då upp och tittar ut genom övervåningens fönster ser då att det slår ut lågor från källaren på husets gavel, springer ner till undervåningen och ringer 112, går sedan ut och ser då att det brinner i friggeboden och i två bilar som står ute. Strax därefter så har branden spridit sig till bottenvån och övervån. I övrigt hänvisar jag till Insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Första tillfället följande morgon kl. 09:30, då är undertecknad tillsammans med tekniker från polisen på plats, men vi kan inte göra något då det fortfarande brinner, blir endast en utvändigt undersökning. På fasaden så finns det ett antal sprickbildningar och källarfönster med dess karm som har flyttats ur sitt läge, som tyder på någon form av explosion. De två bilarna och friggeboden är urbrända. I en av bilarna så finner vi en bensindunk likaså i friggeboden står en bensindunk. (5 l.) Och på väggen i friggeboden kan man se tecken på att vätska skvättats ut. I polisens protokoll finns det en bild som på ett tydligt sätt visar hur det skvättats ut vätska. Bilarna är urbrända. I friggeboden så står två motorcyklar som är totalförstörda. Undersökning efterföljande dag början 09:45. Då undersöktes källaren. Vi börjar med att se oss omkring, en verkstadsrum, pannrum, dusch och bastu och två ytterligare rum var av det ena är totalt urbränt. I en skrub m. dörr i pannrummet så upptäcker vi en acetylenflaska (20 l). Den har inte varit brandpåverkad eftersom dörren till skrubben varit stängd och den är endast värmeskadad, därimot så måste den varit värmepåverkad. Jag kontrollerar att flaskan inte är varm och så kontaktas gasbolaget X. De meddelar att flaskan inte utgör någon fara. Den får stå kvar så länge.

I källaren är det fullt av vedklampor på golvet. I det förrådsrum som är totalt utbränt så finns det kolade klampor även i det inre rummet, även massa sågspån. När vi börjar gräva i det värst drabbade förrådsrummet så börjar det STINKA bensin så även i det inre rummet. Vi gräver oss ner till den höjd polisen räknar med räcker för att upptäcka en kropp. Men i källaren kan vi inte hitta något. Det finns ytterligare en brandhård och den är i en trälåda som är placerad i pannrummet men där har det stannat i lådan. I dusch- och bastudelen kan vi ej gå in på grund av att där har våningen över rasat ner. Vi bryter för dagen. Efter detta så beslutar polisen att beställa in en "likhund" och den får man inte förrän 3 dagar efter branden. Nu blev det inte så, hunden är försenad på grund av uppdrag. Kommer fyra dagar efter brand. Undersökning fjärde dagen efter branden kl. 10:30. Hunden är försenad så vi bestämmer oss för att börja gräva i det som vi fått uppgift på skall vara sovrummet. Vi är tre som gräver och tre som går igenom den utgrävda massan. Och ca. kl. 13:00 så påträffas en kropp. Och efter rättsmedicinska undersökningen så är det ägaren som är funnen. Kroppen låg i en säng där endast stål stomme återstår. Under sängen finns kraftiga kolningsskador. Efter detta så avslutar vi undersökningen. Vi tycker att vi fått fram det vi behöver för att konstatera vad som orsakat det hela. Den explosion eller liknaden som grannen vaknade av tror jag beror på att bensin

ångorna antändes.

SLUTSATSER

Branden är anlagd. Det finns ett antal brand härdar. I var sin bil, i friggeboden, i själva huset så är det i förrådet i källaren och i en trälåda i pannrummet. Kan vara under sängen också, där vi har kolningsskador, dessa har inte kommit från källaren. I undersökningen har det ej framkommit något som tyder på att det är någon annan person än ägaren själv som har anlagt branden.

SPRIDNINGSRISK

Fanns till närliggande hus.