

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i tvättstuga på X-gatan den xx-xx-xx kl 03:31.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Dagen efter branden av Tommy Broholm, räddningstjänsten, och kriminaltekniker NN, tekniska roteln.

OBJEKTET

Flerfamiljshus i tre våningar med vind och källare, två lägenheter på varje våningsplan. Fastigheten byggdes på 30-talet med träbjälklag. Utvändigt klätt med fasadtegel. Vinden används som förråd åt hyresgästerna, liksom delar av källaren. Övriga källaren är tvättstuga, torkrum och kontrollrum för fjärrvärme.

HÄNDELSEN

En boende i fastigheten kommer hem med taxi och känner röklukt när han kommer in i trapphuset. Han lokaliserar branden till tvättstugan och larmar räddningstjänsten. Rökdykare går in och släcker fyra mindre brandhärdar, två i tvättmedelspaket och två i sopsäckar av plast.

UNDERSÖKNINGEN

Branden hade startat i fyra olika föremål inne i tvättstugan. Två av bränderna i tvättmedelspaket, två i sopsäckar. Brandhärdarna är belägna 2-4 meter från varandra, varför konstaterades att de var anlagda var för sig.

TILLÄGG

Mellan denna brand och rapporterade brand månaden innan, brann det i en container placerad 1,5 meter från fönsterparti i fastigheten. Även denna brand är med största sannolikhet anlagd.

ERFARENHETER

Dessa bränder skapade stor publicitet i massmedia, en stor oro hos de boende i fastigheten. Redan efter första branden hade räddningstjänsten en genomgång med fastighetsägaren. Då bestämdes att samtliga lås till ytterdörrar och källare skulle bytas. Dessutom installerades brandvarnare i trapphus och källare, samt i de lägenheter som saknade sådana. Trots dessa åtgärder och skärpt bevakning inträffade alltså ytterligare två bränder i fastigheten. När detta skrivs har det varit lugnt från rapporterade bränder tills nu. Däremot har en hel del skadegörelse drabbat fastighetsägare och hyresgäster under perioden. Två av familjerna har fått nytt boende efter bränderna.