

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i källarförråd den xx-xx-xx kl 00:53.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Tommy Broholm, räddningstjänstförbund och kriminaltekniker NN, tekniska roteln.

## **OBJEKTET**

Flerfamiljshus i tre våningar med vind och källare, två lägenheter på varje våningsplan. Fastigheten byggdes på 30-talet med träbjälklag. Utvändigt klätt med fasadtegel. Vinden används som förråd åt hyresgästerna, liksom delar av källaren, övriga källaren är tvättstuga, torkrum samt kontrollrum för fjärrvärme.

## **HÄNDELSEN**

En av de boende i fastigheten kände röklukt och upptäckte branden i ett av källarens lägenhetsförråd, innehållet i förrådet tillhörde en f d hyresgäst, som vräkts sex månader tidigare. Rökdykare släckte branden och källaren ventilerades. I samband rökdykarnas inträngning spreds en del rök i trapphuset, vid utrymningen rökskadades ett antal hyresgäster lätt och fördes till sjukhus. Se vidare räddningstjänstens insatsrapport.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden hade startat inne i ett källarförråd, i en plastback med diverse tidningar och dylikt. I förrådet förvarades också ett antal sängmadrasser i skumgummi, därav den kraftiga rökutvecklingen. Utanför förrådet i korridoren fanns också spår efter en ytterligare primärbrandhärd. Det fanns inga naturliga brandorsaker varför konstaterades att båda brandhärdarna var anlagda.

## **ERFARENHET**

En observant granne som larmade tidigt, mycket kort körväg för räddningstjänsten, samt en stängd dörr till källarförråden gjorde att brand- och rökspridningen blev mycket begränsad. Efter konstaterad brandorsak bytte fastighetsägaren lås i ytterdörrar, samt installerade brandvarnare i lägenheter och trapphus. Två dagar senare brann det i en container, som stod cirka 2 meter från fasad / fönster. Också den branden misstänks vara anlagd.