

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ställverk med svår personskada som följd.

OBJEKTET

500 volts ställverk i byggnad.

SAMMANFATTNING

Inhyrd elentreprenör. 1 person mycket svårt skadad. Fortfarande nedsövd på sjukhuset X:s brännskadeavd. den xx-xx-xx. Flera småbränder i ställverket efter elöverslaget.

HÄNDELSEN

Elsäkerhetsverket utreder.

INSATSEN

Se insatsrapport.

Ur insatsrapporten: Brand i ställverk. Överslag i ställverk, elektriker fick ström i sig. Flera överslag med följande kabelbränder. Vid framkomst meddelade personal från företaget att man inte var säker på att det inte var flera personer i ställverksrummet. Kontroll med ansv. elektriker om att strömmen var avslagen. Vi satte in en rökdykargrupp för att söka av rummet, inga fler personer hittades. Ventilation med brandförsvarets fläkt och självdrag startades. Två ambulanser varav en med läkarlag pp. Polis pp.

SLUTSATS

Ingen slutsats förrän Elsäkerhetsverkets undersökning är klar.