

SAMMANFATTNING

Lägenhetsbrand med ett kraftigt brandförlopp. Anlagd brand. En person hoppade från andra våningen genom fönstret.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Svante Pettersson, kriminalinspektörer XX och NN, Polismyndigheten, tekniska roteln.

OBJEKTET

Lägenhet i ett flerbostadshus bestående av ett rum, kök, hall och duschutrymme med toalett.

PRIMÄRBRAND

Området innanför ytterdörren.

STARTUTRYMME

Hallen.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brand- och rökspridning förelåg till övriga lägenheter i trapphuset. Risk för människors hälsa och liv förelåg till de personer som fanns i lägenheterna i trapphuset.

SLUTSATSER

Att denna brand fick så stora brand och rökskador berodde på att lägenhetsdörrarna var gamla och ej uppfyller dagen brandcellsavskiljande krav.

FÖRSLAG

Fastighetsägare bör inventera lägenhetsdörrarna och ersätta dessa om de ej uppfyller godtagbar brandcellsavskiljande klass.