

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Ett automatlarm som utlöstes av en brand i kartong.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, tekniker från polisen.

## OBJEKTET

En gammal saluhall som är omgjord till restaurang kombinerat för mat och bowling. Byggnaden är enplans med källare under del av byggnad. Stomme av betong och yttre beklädnad av puts, taket av plåt. Objektet är automatlarmat och med sprinkleranläggning.

## HÄNDELSEN

Larmet inkom som automatlarm kl 06:11. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

## UNDERSÖKNINGEN

Påbörjas torsdagen den xx-xx-xx , kl. 10:00.

Är ett varuintag som är ca. 6\*2 m som man ställt upp en kartong med T-shirts, här har man placerat två st. gasolflaskor som skall fyllas (P 11, P 19). Det är bara kartongen som är brandskadad. I samband med undersökning så pratar NN med en kille som har linoljat möbler och när han är färdig så lägger använd linoljetrasa bredvid kartongen.

## SLUTSATSER

Det är trasan med indränkt linolja som självantänder och i sin tur tänder kartongen.



*Är i stort bara kartongen som har brunnit och ett diskställ sedan har sprinklersystemet släckt.*