

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i personalrum i ett möbelvaruhus. Polisen begär hjälp.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polisens tekniker.

OBJEKTET

Ett möbelvaruhus i ett plan uppbyggt med betongstomme. Väggar bestående av lättbetong och plåt. Takbeklädnad i papp. År till ytan drygt 2000 kvm. Det mesta för utställning, finns ett litet lager. Kontor och personalrum. Det är en enda stor brandcell.

HÄNDELSEN

Personal har gått hem ca 45 min. tidigare. Ingen människa kommer till skada. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Inleds dagen efter kl. 9:45. På plats är redan saneringsbolag, de har dock inte börjat i personalrum ännu. Eftersom dörr varit stängd så är det knappt något synligt utanför i korridor. I personalrummet ca. 12 kvm. finns det ett bord och sex stolar diskbänk med trinettkök. I rummet är det mest sotskador, finns några smältskador på armatur i taket. Brandskadorna är begränsade till köksskåp ovanför trinettkök där kolningsskador har uppstått. På trinettköket syns rester av ett diskställ och bestick som saknar handtag, som förmodligen har smält ner. Vredet för trinettkök står påslagen på fem. Oklart hur vredet blivit påslaget, antingen av personal eller någon kund som varit inne då det i anslutning finns kundtoaletter och lätt att kunna ta sig in i personalrum. En brist upptäcktes och det var att det på OR- ritningen inte var utsatt den detektor som larmade plus två till som saknades. Samtliga är värmedetektorer. Ej heller någon utvändiga blinklampa eller varnings signal var centralapparaten befinner i för ingång.

SLUTSATSER

Branden har startat på grund av att trinettköket har blivit påslaget. Och diskställ som varit placerat på plattorna har antänts.

SPRIDNINGSRISK

Har funnits till övriga delar av varuhuset.

