

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Källarbrand i flerbostadshus.

OBJEKTET

Flerbostadshus i tre plan, hel källare. Trapphuset X har sju lägenheter. Plan 1, en lägenhet. Plan 2, tre lägenheter. Plan 3, tre lägenheter. Totalt sju lägenheter i trapphuset. Ingång X-gatan har affärssdel i markplan samt två plan med lägenheter. Varje våningsplan finns tre lägenheter, totalt sex lägenheter. Byggnaden är uppförd i betong. Bärande byggnadsdelar är i betong.

HÄNDELSEN

Före framkomst

En person ringde 112, om att det brann i en lägenhet.

Vid framkomst

Vid framkomsten kunde insatsledaren se rök från källaren.

Entrédörren till trapphuset var ej låst samt källardörren.

Räddningstjänsten hittade brandplatsen i ett källarförråd. Rökdykarna sändes in och släckte branden. Rökdykargrupp 2, kollade X-gatan om det fanns personer i lägenheterna. Det var mycket stickande rök i båda trapphusen. Branden släcktes och utvädring av brandröken genomfördes.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen dagen efter branden kl 12:00. Inga synliga brytmärken på källarförrådsrummets dörr syntes, inga uppgifter om dörren har varit öppen. Källarförrådet är en egen brandcell. Källarförrådsrummets dörr har motstått branden, i dörrens överkant har varma brandgaser trängt igenom ut i källarkorridoren. Vid sidan av källarförrådsrummets dörren finns elmätare för lägenheterna. Elmätarna och elkablar är värmepåverkade. Hela källarförrådsrummet är totalförstörd. I förrådsdelen är uppdelat i sex lägenhetsförråd med en mittgång. Mellan varje förrådsdel är det träväggar. På vänstra sidan finns inte mycket kvar av träväggarna. Högra sidan har överdelen av träväggarna bortbrända. Brandstarten är i den vänstra delen och i mittersta lägenhetsförrådet. I brandresterna hittades papper, kartong (wellpapp) och smält plast som ej kan identifieras. I brandstartsområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

SPRIDNINGSRISK

Brand- och rökspridning till hela källarförrådsrummet. Rökspridning till hela källaren. Rökspridning till trapphusen, Y-gatan och X-gatan förelåg, om källardörren till trapphusen har varit öppna, uppgifter saknas.

SLUTSATS

- Brandstarttrummet är källarförrådsrummet.
- Brandstartplatsen, mittersta vänstra lägenhetsförrådet.
- I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

FÖRKORTNINGAR

IL= Insatsledare, Räddningsledare

SL= Styrkeledare heltid

SLD= Styrkeledare deltid

Bm= Brandmän

BmD= Brandmän deltid