

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad flerfamiljshus/ ull/viscose matta onsdagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Tommy Nilsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Onsdagen den xx-xx-xx blev räddningstjänsten kallad till ett flerfamiljshus cirka kl: 19:45 att en brandvarnare tjuver på 5 eller 6 våningen och att det luktar rök i trappan. När räddningstjänsten anländer till fastigheten får man besked om att branden förmodligen är släckt, och vid närmare kontroll visar det sig att lägenhetsinnehavaren har släckt branden

UNDERSÖKNINGEN

Innehavaren av lägenheten hade kopplat en ojordad sladd tilljordat mobilt värmeelement av märke X (identifierat märke), och sladden låg över mattan som var en Ull/Viscose handknuten storlek 140*200 när damen till lägenheten efter en kort stund efter inkopplingen av värmeelementet märkte att det luktade rök. Vid anblick in mot finrummet såg damen hur hela mattan brann som var placerad under ett bord med stolar. Damen hade sinnesnärvaro nog, drog ut kontakten och hämtade vatten och släckte branden.

ERFARENHETER

Information till allmänheten med vikten av rätt sladd till rätt uttag/utrustning. Kontakt och information till möbelvaruhuset X angående mattans lättantändlighet, varningstext?