

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bostadshus, den xx-xx-xx klockan 23:15, X-by.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten och NN, polisen, den yy-yy-yy klockan 10:15.

OBJEKTET

Äldre bostadshus i två plan. Planyta ca 113 m². Huset har en timmerstomme klädd med stående bräder på utsidan. Taket täckt med plåt. På samma fastighet finns en bagarstuga och en ladugård. En person bodde i huset.

HÄNDELSEN

En granne larmade räddningstjänsten om att det brann i ett bostadshus. Vid räddningstjänstens ankomst 14 minuter efter larm brann hela huset. De konstaterade att ingen fanns kvar inne i huset. Insatsen inriktades på att skydda byggnaderna i omgivningen.

UNDERSÖKNING

Det enda som finns kvar av huset är två skorstenar och stensockeln samt lite plåtrester. Det är mycket svårt att bland dessa små rester av ett hus som varit i två plan att hitta brandorsaken. Det som gjorts är att kläder och skor mm har skickats till SKL i Linköping för en analys. Förhör har hållits med fastighetsägaren samt samtal med grannarna. Brandorsaken kan inte med säkerhet fastställas. Det snabba brandförloppet kan vara att en brandfarlig vätska har använts.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns ingen risk för brandspridning till någon byggnad eller annat i omgivningen. Avståndet till närmaste grannes hus är ca 27 m. Avståndet mellan ladugården och huset är ca 17 m och mellan bagarstugan och huset ca 27 m.

SLUTSATSER

Brandorsaken kan inte med säkerhet fastställas, men branden är troligen anlagd. Brandförloppet har varit mycket snabbt.

ÅTGÄRDER

Kopia på rapporten har skickats till Ulf Erlandsson räddningsverket Karlstad, Polisen i X-stad. Material har genom polisen skickats till SKL för analys.