

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i nerlagd förskola på X-vägen i X-stad.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

## **HÄNDELSEN**

Torsdagen den xx-xx-xx kl 9.21, larmades station A och station B till en brand i nerlagd förskola på X-vägen i X-stad. Vid brandkårens framkomst visade det sig att det brann kraftigt i ena delen av en U-byggnad. Rökdykare sändes in för att släcka branden, men branden hade spridit sig upp till vindsvåningen och rökdykarna fick plockas ut på grund av rasrisk. (se vidare fördjupad insatsrapport.) Inga personer skadades.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Ödehuset är sen en tid tillbaka känt för att vara tillhåll för ungdomar, och fönster var sönderslagna. Branden har börjat i sydöstra delen av en U-byggnad och får betraktas som anlagd.

## **SLUTSATSER**

Räddningsledaren tog beslut om att begränsa branden i ena vinkeln av byggnaden. Detta var ett bra beslut, då man fick tid på sig att bygga upp med dimspik och senare även med skärsläckare. Det är annars lätt hänt att begränsningslinjen hamnar för nära branden och att det blir omfall på omfall. Det visade sig också att det fanns en brandcellsgräns just i denna vinkel mellan husen, men branden var på väg att ta sig förbi denna gräns. Dock kan konstateras att denna brandcellsgräns tillsammans med skärsläckaren och i viss mån dimspiken gjorde, att branden kunde stoppas exakt där det var tänkt. Dimspiken orsakade en del vattenskador i den ej drabbade byggnadsdelen men i det här fallet var byggnaden nerlagd just med tanke på fukt och mögelskador. Byggnaden kommer troligtvis att rivas. Det kan tilläggas att vädrets makter inte var nådiga denna kväll, då det stundtals blåste kraftigt med ogynnsam riktning, samtidigt som det växlade mellan solsken, regn och hagel.