

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i ett före detta stall som nu används som förråd. Polisen begär hjälp vid utredningen.

## **UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polisens utredningstekniker NN.

## **OBJEKTET**

En byggnad som är uppförd för ca. 100 år sedan och kallas stallet. Stommen är i timmer och takbeklädnad i tegelpannor. Nu används det som förråd.

## **UNDERSÖKNING**

Inleds den xx-xx-xx kl. 13:30. Där vi kan konstatera att byggnaden är totalförstörd endast delar i norr kvarstår. Byggnaden är ca. 4,5 \* 22 m. Brandbilden talar för att det brunnit mest i den södra delen. Sedan har branden spridit sig till grannfastighet, (två plans villa) till vinden av strålningsvärmen. Villan ligger endast ca. 4 m. ifrån. I öster finns också en fastighet ( två plans flerfamiljshus) där det endast är fönster som går sönder. Fastigheten ligger ca. 5 m. ifrån. Och så ägarens egna bostad som klarar sig ligger endast 1 m. ifrån. Koncentrerar oss till södra delen av stallet, tar brand prover för att analysera brandfarlig vätska. Svar från SKL är att inget sådant kan påvisas. Vi finner inget som talar om hurvida branden har startat. Vi finner inga naturliga orsaker då el saknas till byggnaden ingen brandfarlig vara förvarades i byggnaden, som då kan vara orsaken.

## **SLUTSATS**

Brandorsaken kan ej fastställas, men då inga naturliga orsaker går att finna, talar det för att branden är anlagd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridning till angränsande villa och stora risker till flerfamiljshuset. och även till andra byggnader var spridningen stor men gynnsamma förhållanden och bra arbete gjorde att man kunde begränsa branden.