

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till SOS klockan 07:45 om brand på X-skolan i X-stad. Räddningstjänsten larmades 07:46 och var framme på platsen klockan 07:51 då brann det i träpanelen på utsidan av skolans matsal, glespanelen i ett utstickande tak brann också samt panelen ovanför taket. Branden kunde snabbt släckas och delar av panelen bröts bort för att kontrollera att ingen ytterligare spridning skett.

UNDERSÖKNING

Branden har anlagts i eller på en glasfiberlåda avsedd för sand som placerats invid en vägg. Branden har därifrån fortsatt i träpanelen och vidare till glespanelen i taket. Panelen ovanför taket är också svedd, innanför finns en krypvind. Branden är utan tvekan anlagd med uppsåt.

SPRIDNINGSRISKER

Stor risk för rök och brandspridning till hela längan, hade rökspridning skett finns risk för människors liv och hälsa.