

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kök, på elevboende för gymnasiet X.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström.

OBJEKTET

Är ett gammalt psykiatrihus som är ombyggt då till elevboende (gymnasie). Byggnaden är i tre plan och vind. Stomme och bjälklag består av betong. Yttrebeklädnad i tegel, taket har takpannor. Boendet består av 22 rum per plan, boendet är i två plan.

HÄNDELSEN

Larmet inkommer som automatlarm. Ingen människa kommer till skada.

UNDERSÖKNINGEN

Inleds den xx-xx-xx kl. 15:00. Branden är begränsad till köket och även där ett begränsat område. Primärbranden är på en köksbänk och bänkskåp. På bänken står en microvågsugn, brödrost och det ligger pappershanddukar i en hög. På väggen hänger en pappershållare. Brödrosten har kraftiga brandskador, microvågsugnen har kraftiga brand och smältskador, pappershanddukar är brandskadade och hållaren har smältskador. Stickkontakter för brödrost och micro är anslutna till el-uttag. Köksskåp har kolningsskador på under- och framsida. Brandbilden talar för att branden startat i eller omkring brödrosten. El-uttaget plockas bort för att se om det syns några skador, jag kan dock inte finna skador såsom glappkontakt. Brödrosten har ej något i sina fack utan det är tomt. Eftersom brödrosten (märke X - identifierat märke) verkar vara ett intressant föremål i det här fallet så tar jag med mig den plus el-uttaget för att skicka in till SKL för undersökning. Svaret från SKL, undersökningen talar för att det inte är något elektriskt fel i brödrosten som har orsakat branden.

SLUTSATSER

Brandorsaken är inte brödrosten, eftersom elektriskt fel kan uteslutas. Orsaken till branden kan inte fastställs. Teorin blir att det är av oaktsamhet med pappershanddukarna eller anlagt kan vara orsaken men inget kan bevisas.

SPRIDNINGSRISK

Har funnits till övriga köket.