

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Molotovcocktail kastad mot ett fönster på våning 1.

OBJEKT

Flerbostadshus i tre våningar med två ingångar och två lägenheter i våning 1 och 2 samt en lägenhet våning 3 vindsplan. Källaren är garage och gemensamhetsutrymmen. Fasaden är plåt och taktäckningen är betongpannor.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand utsidan flerbostadshus.

Larmtid: kl. 03:46

Framkomst: kl. 03:52

Larmstyrka: SL-4Bm X-stad

SL-3 Bm Z-stad på brytpunkt X-by

Ambulans

Före framkomst

Larmet är tvåstations larm X-stad och Z-stad på brytpunkt. En man och hans flickvän låg och sov i lägenheten. Plösligt hörde mannen en kraftig smäll på fönstret i köket. Persiennen var nedfälld och vriden i mörkerläge. Mannen gick upp och kände rökluft och såg att yttre fönsterrutan var trasig. Han såg också en liten brand under fönstret. Mannen ringde 112 för att larma.

Vid framkomst

Ingen brand vid framkomsten. Delar efter en flaska hittades och ett tygstycke under det aktuella fönstret. Fönstrets yttre ruta var trasigt, ingen åtgärd från räddningstjänsten vidtogs.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 13:45. Ett fönster har krossats av en molotovcocktail, endast yttre fönsterrutan gick sönder. Fönstret var ej öppet. Persiennen var nere och ställd i mörkerläge. En gardin fanns för fönstret invändigt, som täckte hela fönstret. Inga rester hittades på och i fönstret efter glasflaskan. Under det aktuella fönstret hittades en sönderriven röd blus, som skickades in till SKL för analys. Rester av en flaska som inte kunde identifieras hittades också på marken utanför, skickades in till SKL för analys.

SPRIDNINGSRISK

Ingen släckningsinsats genomfördes.

Händelser med molotovcocktail är ytterst svårbedömda. Det är många faktorer som samverkar.

1. Flaskans form och kvalitet.
2. Flaskans storlek.
3. Anslagsenergi mot fönstret (avståndet från kastpunkt till fönstret).
4. Hur flaskans läge var vid träffögonblicket (halsen, på sidan eller botten), det blir olika anslagsenergi.
5. Persienner är svåra att forcera med en kastad flaska, på grund av konstruktionen.

Kan inte utesluta att molotovcocktail har trängt igenom fönstret och persiennen och antänt gardinen invändigt.

SLUTSATS

Ingen brand vid räddningstjänstens framkomst. Med stor sannolikhet har en molotovcocktail kastats mot fönstret.

ERFARENHETER

Molotovcocktail är mycket svår att förutsäga hur resultatet kan bli i en händelse.

FÖRKORTNINGAR

IL= Insatsledare, Räddningsledare

SL= Styrkeledare heltid

Bm= Brandmän