

SAKKUNNIGUTLÅTANDE

ANLEDNING TILL UTLÅTANDET

Med anledning av brand den xxxx-xx-xx på X-byskolan i Q-stad har förundersökningsledaren begärt ett utlåtande om risk för brand - och rökspridning och därmed om risk för människors liv och hälsa förelegat.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Skola i två plan, väggar i dubbel gips med målad väv. Oklassade dörrar med dörrkarmar i trä, träpanel ovan dörr upp till våning 2.

BRANDENS OMFATTNING VID UPPTÄCKT

Räddningstjänsten kallades ej till platsen, automatiska brandlarmet hade ej hunnit aktiveras. En lärare såg att det brann i några plastbackar som stod på en vagn, dessa lämpades utanför byggnaden.

LARM TILL SOS TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Inget larm inkom..

FAKTISKA BRAND- OCH RÖKSKADOR

Brand i plastbackar samt i filt på vagnen på vilken backarna var placerade. Inga rökskador hann inträffa.

FAKTISKA PERSONSKADOR

Den lärare som lämpade det brinnande materialet fick lätta brännskador.

BRAND- OCH RÖKGASSPRIDNING SAMT RISK FÖR MÄNNISKORS LIV OCH HÄLSA

Risk för brandspridning till hela brandcellen samt till andra brandceller och trapphus då dörrar stod öppna och ovanför dörren till "torget" och trapphuset finns glespanel i trä. Risk för rökspridning till andra brandceller och trapphus föreligger. Risk för människors liv och hälsa föreligger då utrymningsvägar och trapphus rökfylls om branden fått fortgå.

UNDERLAG FÖR UTLÅTANDET

Brandens omfattning vid upptäckt samt genomgång av brandplatsen har gjorts med hjälp av skolans vaktmästare NN. Dessutom har brandplatsen besökts yyyy-yy-yy (5 dagar efter branden).

HANDLÄGGNING

Utlåtandet har upprättats av brandutredaren Per Olof Öholm