

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Polismyndigheten begär hjälp vid brandutredning sopstation vid X-skola.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars- Inge Wahlström räddningstjänsten och MM polismyndigheten.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

En sopstation och ett cykelgarage. Stomme och regelverk i trä. Beklädnad med en träpanel. Med plåttak. Totalmått 6x10meter. Själva soprummet är 6x4meter. Placering av byggnaden är 6meter från själva skolbyggnaden.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Utlarmning Kl. 19.07  
Framkomst Kl. 19.13  
Larmstyrka Kl. X-stad heltid, 1+7 man. Bil 408, 401 och 403.

## **FÖRE ANKOMST**

Det är en förbipasserande person som larmar räddningstjänsten. Meddelar att det brinner för fullt.

## **VID ANKOMST**

Det är en sopstation som är övertänd och lågorna ligger mot en skolbyggnad. Angrepp mot sopstation med två strålar. Automatlarmet utlöstes efter det inringa larmet. Efter ett antal minuter så har branden dämpats. Bevakning inom skolan görs. Väldigt nära för brandspridning till skolhuset. Ett tiotal fönster spräcks därav automatlarm. Även en utrymningsdörr är påverkad. Branden är snart under kontroll, ingen spridning.

## **UNDERSÖKNING**

Inleds xxxx-xx-xx kl. 10.30. Hela byggnaden är förstörd i stort sett, det som klarade sig bäst är cykeldelen. Enligt vittnen och brandpersonal så har man sett barn i området. Vi misstänker då raketer. Vi finner ett flertal raketrester runt byggnaden. I övrigt är det svårt att säga var i byggnaden branden startade. På skolbyggnaden ses skador från branden, fönster som spruckit, en dörr på våning två har skador på dörrblad och foder. Polisen fortsätter med intervjuer och förhör på skolan.

## **SPRIDNINGSRISK**

Har varit stor spridningsrisk till skolbyggnaden, det bevisar de skador som uppkommit i samband med branden. Den brunna byggnaden står 6 meter från en annan, mer än regelverket säger. Ändå nära till spridning.

## **SLUTSATSER**

Brandorsaken kan fastställas till raketer. Barn har skjutit in raketer i sopstationen. Klarlagt genom polisens arbete.

## **ERFARENHETER, FÖRSLAG**

Återigen har vi raketer som orsakar brand. Få fram åtgärder så att t.ex. tillstånd eller anvisande platser utnyttjas.



Sopstation till höger.



Fasaden på skolbyggnaden var kraftigt påverkad, då tiotal fönster sprack.



Dörren som är på andra våningen, har skador. Dörrblad och foder.