

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Anlagd brand i förråd på X-skolan kl.05 :56

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Insatsledare Tommy Broholm, Höglandets Räddningstjänstförbund

## **OBJEKTET**

Skola med verksamhet klasserna 0 – 6, skolan består av 14 klassrum, matsal, gymnastiksal och allmänna utrymmen. Själva skolan är enplans och byggd med trästomme, utvändigt klädd med tegel. Bakom skolan finns ett förråd på cirka 40 kvadratmeter, som används till förvaring av lek och sportmaterial. Förrådet är ett kallförråd uppbyggt av trä. Taket till förrådet är utbyggt cirka 1,5 meter, som ett regnskydd. Baksidan där förrådet ligger gränsar till ett skogsområde och en fotbollsplan.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Larm inkommer till räddningstjänsten strax före sex på morgonen, det ryker på baksidan av skolan. Vid framkomst är hela förrådet övertänt och det föreligger en risk för spridning till skolbyggnaden. Styrkan lyckas få bukt med branden och begränsa den till förrådet. På fotbollsplan och i dess närhet, rör det sig ett antal ungdomar, trots den tidiga, (eller kanske sena) tidpunkten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen visade att branden startat utanför en av dörrarna under taket, i området hittades bl. a en gryta och resterna av en engångsgrill. Aktuell tidpunkt var det regningt. Teorin är att någon suttit under taket och grillat, grillen har placerats för nära brännbar vägg och därigenom startat branden.

Om det var vållande eller våda kan jag inte avgöra.

## **ERFARENHETER**

Mörka utrymmen på dolda platser har en förmåga att samla folk till olika aktiviteter på kvällar och helger. För att försöka förhindra liknande händelser skall skolan montera rörelsedetektorstyrda strålkastare på baksidan av skolan. Det har visat sig effektivt på andra ställen, inte bara mot brand utan också skadegörelse och klotter.