

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet/korttidsboende xx-xx-xx klockan 09:01

T-vägen 14 Z-stad

Verksamheten drivs av kommunens handikappomsorg.

Fastighetsägare: F

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten yy-yy-yy klockan 09:45

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Flerbostadshus med 2 plan och källare. I ett av planen finns en lägenhet med fem rum och kök. Fyra av rummen används för gäster som bor där tillfälligt, det femte rummet är ett "akutrum" om det skulle behövas ett rum med kort varsel. Avdelningen kallas för Korttidshemmet xx. I boendet finns alltid personal, minst 2 st.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

En av gästerna kom ut från sitt rum och tecknade (han har talsvårigheter) att personalen skulle följa med honom till sitt rum, han hade tänt en tändsticka där inne. Just då gick det interna brandlarmet igång. Personalen öppnade dörren till rummet och såg att det brann inne i rummet. Hon hämtade närmaste handbrandsläckare (pulver) och släckte branden. Räddningstjänsten larmades. När de anlände var branden släckt, rummet ventilerades.

UNDERSÖKNING

I rummet finns en säng, ett litet bord, en stol och en radio. I fönstret hängande gardiner. Det är små brandskador i rummet. Det som brunnit är en av gardinerna, den på vänster sida om fönstret och en del av en rullgardin. Golvet och sängen är täckt av pulver. I rummet finns även en rökdetektor, larmdon samt en larm-tryckknapp.

BRANDORSAK

Den boende i rummet, Herr J., är på korttidshemmet några dagar för avlastning. Han är ständigt bevakad av personalen, dygnet runt. Trots detta hade han i något oöväntat ögonblick tagit en ask tändstickor som personalen hade gömt i ett skåp. Det är okänt hur och när han tog tändstickorna. Herr J. hade tänt på en gardin i sitt rum, gått ut och meddelat personalen att det brann på hans rum. Asken med tändstickor hade han med sig ut ur rummet.

SLUTSATSER

Branden har börjat i en hängande gardin. Den boende i rummet har antänt gardinen. En av personalen har släckt branden.

ERFARENHETER

Personalens snabba ingripande med en handbrandsläckare begränsade branden.

FÖRSLAG

I vissa rum för korttidsboende inom handikappomsorgen kanske det bör vara textilier av svårantändligt material.

ÅTGÄRDER

Kopia på rapporten har skickats till Ulf Erlandsson räddningsverket Karlstad,
Polisen Z-stad

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Bo Wiberg
Brandorsaksutredare