

BRANDUTREDNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand på balkong i blomlåda.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 06.20 om brand på balkong. Utryckningsstyrkan bestod av 8 man. Vid framkomsten konstaterades brand med små lågor på balkongen till lägenhet på 2:e våningen.

Räddningsstyrkan gjorde angreppet från utsidan med stegutrustning och släckte branden med vatten. Branden var nära att sprida sig till lägenheten genom ett vädringsfönster. Efter en lång väntan kom vaktbolag och låste upp lägenhetsdörren. Rök i lägenheten vädrades ut.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen av balkongen konstaterades att branden hade börjat i en blomlåda av trä. Lägenhetsinnehavarna hade lämnat lägenheten på fredag eftermiddag och var bortresta under helgen. På lördag eftermiddag hade några grannar känt röklukt, men hänförde lukten till grillning som pågick i närheten.

SLUTSATS

Sedan en lång tid tillbaka fanns inga blommor planterade i blomlådan. Jorden som fanns i blomlådan hade därför inte vattnats och var således mycket torr. Branden har sannolikt uppstått genom att någon fimpat en cigarett i den torra blomjorden. En långsam pyrande glödbland har då börjat och spridit sig i jorden till trälådan.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till lägenheten och faktisk rökspridning till lägenheten förelåg.

Branden var mycket nära att sprida sig in till lägenheten genom ventilationsgallret vid sidan om fönstret.

